

Prüfbericht

über die Luftdichtheitsmessung

Das Gebäude/Objekt

Kindertagesstätte

Brüder-Grimm-Weg 1
31535 Neustadt a. Rbge.

hat am 02.07.2019

bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829, Verfahren B

folgenden Wert für die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

$$n_{50} = 0,23 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Energieeinsparverordnung 2014 betragen bei Gebäuden ohne raumluftechnische Anlagen:

$$n_{50} \leq 3 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfüllt.

04.07.2019

Daniel Loose

EVITEQ Daniel Loose
Dammweg 6
01097 Dresden